

技術評価報告書

申込者： 藤工業株式会社 代表取締役社長 藤田 清志
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場 2-7-1

技術名称： エムケーフープ 685 溶接せん断補強筋(藤工業)

当法人「建築構造技術審議委員会」において慎重審議の結果、2025年12月15日付けの技術評価書(SABTEC 評価 25-03)の通り、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定めた技術基準と照らし合わせ、本技術は妥当なものであると判断されたことを報告する。

2025年12月15日

一般社団法人
建築構造技術支援機構

代表理事 益尾 潔

建築構造技術審議委員会

委員長	窪田 敏行	近畿大学	名誉教授
副委員長	田 才 晃	横浜国立大学	名誉教授
委 員	磯 雅 人	福井大学大学院工学研究科	教授
〃	岸 本 一 藏	近畿大学建築学部建築学科	教授
〃	田 中 剛	神戸大学大学院工学研究科	教授
〃	都 祭 弘 幸	福山大学工学部建築学科	教授
〃	三 谷 獻	神戸大学	名誉教授



技術評価書

申込者：藤工業株式会社 代表取締役社長 藤田 清志
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場 2-7-1

技術名称：エムケーフープ 685 溶接せん断補強筋(藤工業)

技術概要：エムケーフープ 685 は、(株)向山工場が製造する大臣認定(認定番号 MSRB-0137 : 令和6年9月8日)取得の高強度せん断補強筋用異形棒鋼 MK685 を用いた 685N/mm^2 級高強度せん断補強筋であり、溶接閉鎖型、フック形式およびキャップタイ形式として用いることができる。

SABTEC評価 25-03(2025年12月15日)のエムケーフープ 685 溶接せん断補強筋(藤工業)は、2020年版建築物の構造関係技術基準解説書に示された建設省告示第1463号(平成12年5月31日)に基づく「鉄筋の溶接継手性能判定基準」によるA級継手性能を有するとしている。

本委員会は、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定めた技術基準と照らし合わせ、下記の通り、本技術は妥当なものであると判断した。

2025年12月15日

一般社団法人
建築構造技術支援機構
建築構造技術審議委員会
委員長 藤田 敏行

記

評価方法：申込者提出の下記資料を基に、技術評価を行った。
エムケーフープ 685 標準製造要領書、溶接試験説明資料および関連資料
これらの資料には、本技術の目標性能達成の妥当性を確認した技術資料がまとめられている。

評価内容：エムケーフープ 685 溶接せん断補強筋(藤工業)は、2020年版建築物の構造関係技術基準解説書に示された建設省告示第1463号(平成12年5月31日)に基づく「鉄筋の溶接継手性能判定基準」によるA級継手の性能を有すると判断される。

技術評価内容

申込者

藤工業株式会社
代表取締役社長 藤田 清志
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場 2-7-1

技術名称

エムケーフープ 685 溶接せん断補強筋(藤工業)

適用範囲

- (1) 素材鉄筋 (株)向山工場 高強度せん断補強筋用異形棒鋼 MK685
大臣認定番号 MSRB-0137 : 令和7年9月8日
呼び名 : MA10、MA13、MA16
- (2) 溶接方式 フラッシュ溶接
- (3) 製造工場 藤工業(株) 岩槻第一工場
- (4) 溶接機 (株)キャダック製 AFBW-150-DT (管理番号: 4号機)

技術評価に際して行われた試験

エムケーフープ 685 溶接継手性能の妥当性は、藤工業(株)岩槻第一工場で製造した溶接試験片 375 本について行われた検査試験結果、ならびに呼び名ごとの標準溶接条件の中央値で製造した下記試験結果を基に確認している。

- ① 基本確認試験、②特殊条件確認試験、③溶接部硬さ測定、④溶接部マクロ組織観察
「鉄筋の溶接継手性能判定基準」に定められた一方向繰返し試験および鉄筋母材曲げ試験

技術評価の主な審議事項

技術評価の主な審議事項は、以下の通りである。

- 1) 溶接継手性能検証試験の妥当性
- 2) 溶接継手性能品質管理の妥当性

技術評価の経過

2025年9月22日開催の第68回建築構造技術審議委員会(以下、本委員会と略記)で申込者提出の技術資料に対する指摘事項を、事務局が確認することとした。事務局は、本委員会での指摘事項を踏まえて修正された技術資料を確認し、結果を2025年12月15日開催の第69回建築構造技術審議委員会に報告した。

建築構造技術審議委員会では、申込者提出の技術資料について慎重に審議を行い、本技術は妥当なものであると判断した。

以上